

BM OKF GEK Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet				TANÚSÍTVÁNY / SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKENTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!		HAHEA 0044251																							
Nyilatkozom, hogy a kéményseprőipari tevékenységet a helyszínen igénylem:																													
Ingatlan címe						TH	CS	E	Időlegesen használt (I)																				
Tulajdonos neve						Használó neve																							
Értesítési címe						Értesítési címe																							
Az ingatlan a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van jegyezve (Igen - Nem):								I	N																				
Égéstermék- elvezető	Csoport / járatszám jelzése					Kéményseprőipari tevékenység elvégzése																							
	Jele					Kéményseprő megjelenése	Kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy																						
	Ellenőrzés/bontható bekötés száma	/	/	/	/		I	név																					
	K,N járat /összekötő elem hossz (m)	/	/	/	/		N	aláírás																					
Tüzelő- berendezés	Használat célja					ellenőrzés	I	N	tisztítás	I	N	műszaki felülvizsg.	I	N															
	Teljesítmény kategória					Légtér összeköttetések száma																							
	Szén-monoxid mérés szükséges (C)																												
Javítani kell a hibákata következő ellenőrzésig!	Ellenőrzési szempontok	előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) (Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!)										Munka- végző	név																
	tüzelőberendezés külső állapota											aláírás																	
	levegő utánpótlás											Karbantartás a gyártó előírása szerint!																	
	tisztítás, ellenőrzés feltételei											Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!																	
	járat szabad keresztmetszete											Sormunka keretén kívül, megrendelésre végzett tevékenység																	
	külső állapota											Sormunkában meghatározott feladatok																	
	tartozékainak állapota											A járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése																	
	összekötő elem állapota											Közvetlen homlokzati égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása																	
	egyéb											Egyéb:																	
	Utolsó műsz. felülv. éve																												
Szén-monoxid tartalom (ppm)1.→3. A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbtól a bekötés felé jelölve	1.																												
	2.																												
	3.																												
500–1000 ppm: szükséges a karbantartás! ■ 1000 ppm felett: a használata tilos!																													
Élet- és vagyonbiztonságot köz- vetlen veszélyeztető hiba kódja																													
Hibajelzés esetén - TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!																													
Felszólítás a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére (hiba leírása):										I	N	kéményseprő munkavégzését igazoló személy																	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles								IGEN	NEM		név																		
A berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helyiségek száma											aláírás																		
A berendezés megléte. Igen (I) / Nem (N)																													
A berendezés helye, helyisége (KAzánház, SZoba, KÖzlekedő, KONYha, FÜrdő stb.).											Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb:																		
A tesztelés alapján a berendezés működőképessége megfelelő. Igen (I) / Nem (N)											Dátum: év, hó, nap																		
Tisztítás, karbantartás megtörténte. Igen (I) / Nem (N)											TÉRÍTMENTES FELADATVÉGZÉS																		
Kalibrálás megtörténte. Igen (I) / Nem (N)											TÉRÍTKÖTELES FELADATVÉGZÉS																		
Műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló dok. megléte. Igen (I) / Nem (N)																													
A szavatossági idő, a működőképesség határideje lejárt. Igen (I) / Nem (N)											A banki átutalás, készpénzáttutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „KÉMÉNY” szöveget és jelen tanúsítvány sorszámát																		
Hiba részletes leírása																													
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:					FIZETÉSI HATÁRIDŐ:					BEFIZETÉS MÓDJA:					Készpénz átutalási megbízás					Áttutalás									
..... Ft																													
A Kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja (HARMADIK IDŐPONT) 2. § (11) bekezdése, valamint 2 § (5) bekezdés a)-e) pontja (MEGRENDÉLÉSRE VÉGZETT FELADATOK) esetén: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ																													
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Adószám: 15775845-2-51 Telephely: Telefon: 1818 (9.1-es menü) E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu Előirányzat felhasználási keretszámla szám: 10023002-00294298-00000000																													
Kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja esetén:																													
Illetékes települési Önkormányzat megnevezése:																													
Telephelye:																													
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□															Bankszáma számla: □□□□□□□□-□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□														

A kéményseprőipari tevékenységet a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, és a kéményseprőipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza.			
KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK			
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja [kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfűvő (H), tech- nológiai (T), egyéb (E)] / CO-mérés szükségessége (C). Gáztüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 11 kWth (A), 11 kWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 60 kWth (B), 60 kWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 140 kWth (C), 140 kWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 500 kWth (D).			
HIBAJEGYZÉK			
Hibakód	Hiba leírása:		
1.	Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!		
1 / a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető		
1 / b	használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonyága		
1 / c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása		
1 / d	ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg		
1 / e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, faszindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya		
1 / f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezető használata		
1 / g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendeli meg, és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz *		
1 / h	tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem		
1 / i	a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása		
1 / j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szén-monoxid tartalma		
Egyéb hibák (A jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges a hatósági eljárás megelőzése érdekében.)			
Hibakód	Hiba leírása:	Hibakód	Hiba leírása:
2.	Nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	Nem megfelelő a tüzelőberendezés
2 / a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4 / a	külső állapota
2 / b	járatának szabad keresztmetszete	4 / b	tüzelés módja
2 / c	külső állapota	4 / c	a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kap- csolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempont- jából)
2 / d	tömörsége		
2 / e	belső állapota	5.	Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakem- ber bevonása szükséges
2 / f	kitorkollásának helyzete	5 / a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2 / g	tartozékainak állapota		
2 / h	falvastagsága, utólag megvésték	5 / b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	5 / c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterű tüzelőberende- zés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya
3 / a	ellenőrzési, tisztítási feltétele		
3 / b	járatának szabad keresztmetszete		
3 / c	állapota		
3 / d	rögzítése	5 / d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légtérrel biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
*Amennyiben jelen bizonylaton az 1-es csoportba tartozó hibakategóriák közül a „g” jelű (1/g) csak önmagában szerepel, és a megállapított szabálytalanság az égéstermék elvezető jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélküli működtetésében nyilvánul meg, úgy az ingatlan tulajdonosa ezen szabálytalanság megállapításától, illetve tudomásszerzésétől számított 30 napon belül megrendelheti az égéstermék elvezető műszaki vizsgálatát, és ebben az esetben a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető használata nem minősül élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető szabálytalanságnak. Az érintett égéster- mék-elvezető műszaki vizsgálatának elvégzéséig történő üze mltetéséből eredő balesetekért minden felelősség az ingatlan használóját/tulajdonosát terheli!		6.	Szabálytalan bekötés az égéstermék elvezetőn
Égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatbavétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve újtelepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprőipari nyilatkozat hiányában tilos!			

Az égéstermék-elvezetők jele				
Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E	Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
	H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.		
	T	Tűlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.		
		S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.	
		G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.	